

## 【浄化槽 改善事例】 洗剤等の影響について

浄化槽はし尿を含む生活排水を処理する設備ですが、洗剤等の流入が多い場合は十分な浄化が行われず、放流水質が悪化します。

また発泡が著しく多い場合、マンホール隙間から地上へ泡が出てくる場合があります。

洗剤や漂白剤等は使用量目安を守るなど、保守点検状況を参考に、洗剤を使いすぎない等の使用方法には注意する必要があります。

### 正常時



### 洗剤が多い場合の発泡状況

