

【浄化槽 改善事例】 流入管きょ破損について



経年劣化等により配管の耐久性が低下した場合、衝撃が加わることによって配管が破損することがあります。

流入配管が破損した場合、汚水が漏出することによる土壌汚染だけでなく、悪臭や害虫の発生等、環境汚染の原因となります。

保守点検業者等と相談のうえ、早急に破損した配管の修理や交換等の対応が必要です。